



bayernwerk

110-kV-Ltg. Wunsiedel - Schwarzenbach
Ltg.Nr. E77

Längenprofil
1. Deckblatt

Mast Nr. 43 - Mast Nr. 47

Maßstab: der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 500

DIN VDE-Bestimmung	110 kV VDE 0210/05:69 (Einspeisung 1. Windzone II)
Masttyp	A/2/85
Besetzung	3x1 AL 151 230/30, H25-4.9 L20/100, H25-85 200/100 (110-kV)
Leiterspann	3x1 AL 151 230/30, H25-4.9 L20/100, H25-85 200/100 (110-kV)
Erdspeil	3x1 ASH-203/80 - 48 SPM 134 3/2024 52/4-10-21, H25-45 730/100, H25-124 L20/100
Luftkabel/sonstige Belegung	
Kettferlänge	Da 1.00m (B3) 110-kV, Ch=2.00m (Z2) 110-kV, 20-kV
Seitliche Überhöhung	1.45 m rechts oder links aufgetrennt

Planfeststellungsunterlagen

Aufgestellter: 29.06.2022

Bayreuth: 29.06.2022

Titel und Ort der Auslegung sind vor Auslegung ersichtlich bekannt gemacht worden.

Gemeinde: ...

Denonstrierter: ...

Planfeststellungsbehörde: ...

Az. 22-3322-6/18

Bayreuth, 24.07.2023

grz. ...

